



РАО "ЕЭС России"
Открытое акционерное общество
Акционерная компания
"Якутскэнерго"

Ф.Попова ул., 14, Якутск, 677000
Тел. (4112) 46-13-50, (4112) 46-13-51
Факс (4112) 46-13-55, Телекс "Сплав" 135-111
Эл. почта inform@yakut.elektra.ru

13.01.05г. № 1-02/087

На № _____

Генеральному директору
ОАО «Звезда-Энергетика»
Бех Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

АК «Якутскэнерго» еще раз выражает свою крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации Эльдиканской ДЭС.

Так до настоящего времени не устранены замечания, выявленные при строительстве станции, хотя ОАО «Звезда-Энергетика» обещало устранить все замечания в апреле 2004г.

Много замечаний имеется и по работе оборудования в период гарантийной эксплуатации, о чем ОАО «Сахазэнерго» неоднократно ставило в известность руководство ОАО «Звезда-Энергетика».

В настоящее время на Эльдиканской ДЭС в ремонте находятся три дизель-генератора:

ДГ ст. №1 – наработка 4941 моточасов, с 18 августа 2004г., повреждена цилиндро-поршневая группа. Данный ДГ находился на гарантии ОАО «Звезда-Энергетика». ОАО «Сахазэнерго» направило ДГ ст. №1 на ремонт на Нерюнгринский ремонтно-механический завод. Представители ОАО «Сахазэнерго» проводят профилактический ремонт генератора, а РМЗ - стыковку генератора с новым дизелем. ОАО «Звезда-Энергетика» только в конце декабря 2004г. провело работы по дефектации данного ДГ.
ДГ ст. №3 – наработка 5982 моточасов, с 15.11.04г., также повреждение ЦПГ (цилиндро-поршневой группы).

ДГ ст. №2 – наработка 7285 моточасов, с 04.12.04г., повреждение крышки цилиндров.

Специалисты ОАО «Звезда-Энергетика» только в конце декабря 2004г. провели обследование ДГ ст. №2, 3.

ДГ ст. №9 – приостановлены работы по монтажу и пуско-наладке.

С декабря 2004г. на Эльдиканской ДЭС в работе находится ГТУ-12, расход топлива которой в два раза превышает расход топлива дизель-генераторов, в связи с чем кампания ежедневно несет убытки свыше 300 тыс. руб.

Специалистами ОАО «Сахазэнерго» и АК «Якутскэнерго» разработаны мероприятия по Эльдиканской ДЭС и направили Вам на согласование. Конкретного ответа по срокам,

объемам, поставкам запасных частей, условиям финансирования от ОАО «Звезда-Энергетика» не поступило.

Николай Иванович! По заверениям ваших специалистов бригада по ремонту ДГ ст. №2,3 и по монтажу №1,9 должны прибыть в г. Якутск (4-5) января 2005г. Хотелось бы получить конкретные ответы на поставленные выше вопросы, а именно:

- Сроки прибытия Ваших специалистов и количественный состав для производства ремонта дизель-генераторов ст. №2,3 и монтажа ДГ ст. №1,9 Эльдиканской ДЭС;
- Сроки поступления запасных частей;
- Сроки устранения «недоделок» строительства и устранения замечаний по эксплуатации;
- Дату согласования «мероприятий»;
- Сроки направления Ваших представителей для производства гарантийного ремонта ДГ ст. №3 п. Алеко-Кюель.

Складывается впечатление, что ОАО «Звезда-Энергетика» не заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с АК «Якутскэнерго», что проблемы «малой энергетики» Вам безразличны.

Если ОАО «Звезда-Энергетика» не в состоянии решить обозначенные вопросы по построенным и введенным в эксплуатацию Вами дизель-электрических станций, то АК «Якутскэнерго» оставляет за собой право найти других партнеров для решения этих вопросов и задач на перспективу.

ОАО «Сахаэнерго» направляет в ОАО «Звезда-Энергетика» главного инженера-наставника Губского С.И. с 18.01.05г. для ускорения решения поставленных вопросов.

С уважением,
Главный инженер



С.Ю. Гаврилов